

Nytsz: 5953-10-3/20200827

**MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS****Bizottsági ülés ideje**  
2020. augusztus 27.**Ajánlás lejárt**  
2025. augusztus 31.**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:** CE Glass Industries, Szatymaz**Termék forgalmazó:** CE Glass Industries:  
- *CE Glass 1989 Kft.*  
- *CE Glass Zrt.*  
- *CE Glass 2007 Zrt.*  
- *GB Investor Kft.*  
- *Arhitec Plus Kft.*  
- *Classic Construct Kft.*  
H-6763 Szatymaz II. körzet 65.

Telefonszám: +36- 30/ 836-4511

E-mail: vas.kalman@ceglass.hu

Honlap: www.ceglass.eu

Kapcsolattartó: Vas Kálmán

Beosztás: TQM - EHS vezető

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság-, és áttörésbiztoság-vizsgálati szabvány;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93. Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott áttörésbiztos üvegszerkezetek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás üvegszerkezetekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

A **P1A**, **P2A (A1)**, **P3A (A2)**, **P4A (A3)**, **P5A** dobásálló és **P6B (B1)**, **P7B (B2)**, **P8B (B3)** áttörésbiztos üvegszerkezet behatolás-védelmi szempontból a felsorolt módon növekedik (balról jobbra). A beszerelt üvegszerkezet erősebb fokozatú lehet, de gyengébb nem megengedett!

A **P6B (B1)** áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 10 perces áttörésgátlásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

**P7B (B2)** áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 15 perces áttörésgátlásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

**P8B (B3)** áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 20 perces áttörésgátlásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- a biztonsági üveg támadás felőli oldalát egyértelműen azonosítható jelzéssel kell ellátni;
- épületüveg telepítése a védett tér irányából történhet;
- az üveglap rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy az legalább egyenértékű legyen az üveg ellenálló képességével.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye: .....

időpontja: .....

Üveg gyártási ideje: .....

mennyisége: .....m<sup>2</sup>

Telepítést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....

.....

.....

.....

.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>P6B (B1)</b> jelölésű áttörésbiztos üvegszerkezet fólia köztesréteggel	<b>P6B (B1) áttörésbiztos fokozat</b> MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.  <b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> 10 perces minősített MABISZ áttörésgálással rendelkező biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.
<input type="checkbox"/> <b>P7B (B2)</b> jelölésű áttörésbiztos üvegszerkezet fólia köztesréteggel	<b>P7B (B2) áttörésbiztos fokozat</b> MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.  <b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> 15 perces minősített MABISZ áttörésgálással rendelkező biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

e-mail: info@mabisz.hu

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>P8B (B3)</b> jelölésű áttörésbiztos üvegszerkezet fólia köztesréteggel	<b>P8B (B3) áttörésbiztos fokozat</b> MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.  <b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> 20 perces minősített MABISZ áttörésgálással rendelkező biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

A MABISZ VKB a **CE Glass Industries** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2020. augusztus 27.


  
.....  
UNIQA Bizt. Zrt.

  
.....  
GROUPAMA Biztosító Zrt.

  
.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

  
.....  
GENERALI Biztosító Zrt.

  
.....  
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

  
.....  
AEGON Magyarország Zrt.

  
.....  
ORFK

  
.....  
MABISZ VKB elnök.  
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület



## Z Á R A D É K

5953-10-3/20200827 Nytsz.

### MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

**Tárgy:** A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

#### **MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:**

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott áttörésbiztos üvegszerkezetek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

#### **Szakértői kiegészítés:**

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

#### **Összegzés:**

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

#### **A Bizottsági ülésen jelenlévők:**

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Csere Márton	UNIQA Bizt. Zrt.
Makuk Mária	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Ács Tamás	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2020. augusztus 27.

## MEGÁLLAPODÁS

v 1.02

amely létrejött egyrészt a

**Kérelmező neve:** CE Glass Industries .....  
**Kérelmező címe:** 6763 Szatymaz, II. körzet 65 .....  
**Kapcsolattartó neve:** Vas Kálmán.....

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

**Döntést hozó neve:** **MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI  
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA**  
**Döntést hozó címe:** .....H-1062 Budapest, Andrássy út 93.  
**Döntést hozó levelezési címe:** .....H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalappal a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyoni védelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

Szatymaz, 2020. július 15.

CE Glass Zrt. 2.  
1087 Budapest, Könyves K. krt. 7.  
Céginformáció: 10-048088  
Adószám: 23650-2-40  
Kérelmező megbízottja  
cégszerű aláírás (ph.)

MABISZ VKB megbízottja  
cégszerű aláírás

