

Nytsz: 6246-10-3/20231116

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2023. november 16.**Ajánlás lejárta**
2028. november 30.**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szónyi út 51/B.**Termék gyártó:** Guardian Europe SA, Luxemburg
AGC Flat Glass Europe**Termék forgalmazó:** **MÁLYI GLASS Kft.**
H-3434 Mályi, Pesti út 7.

E-mail: info@malyiglass.eu

Honlap: www.malyiglass.eu

Kapcsolattartó: Varga Tibor

Beosztás: cégvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52290 német) dobásállóság-, és áttöréssbiztosítási vizsgálati szabvány;
- Deutscher Akkreditierung Rat által kibocsátott Minősítési Tanúsítvány;
- PRC Krochmann GmbH. által készített anyagvizsgálati jegyzőkönyv;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott ragasztott biztonsági üvegek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás üvegszerkezetekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

A **P1A, P2A (A1), P3A (A2), P4A (A3), P5A** dobásálló és **P6B (B1), P7B (B2), P8B (B3)** áttörésbiztos üvegszerkezet behatolás-védelmi szempontból a felsorolt módon növekedik (balról jobbra). A beszerelt üvegszerkezet erősebb fokozatú lehet, de gyengébb nem megengedett!

A **P1A, P2A (A1)** és **P3A (A2)** dobásálló üvegszerkezet alkalmas a részleges mechanikai védelem alkotóelemeként; ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal kialakítására, az üveg törését jelző elektronikai jelzőrendszerrel együttműködve.

A **P4A (A3)** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 3 perces áttörésgálásra alkalmas bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén rács kiváltására.

A Vagyonvédelmi és Kármegelőzési Bizottság állásfoglalása alapján a szóban forgó, ragasztott biztonsági üvegek védelmi képességei erősebbek az utólagosan, biztonsági fóliával felszerelt üvegekénél, de nem érik el a legalacsonyabb fokozatú dobásálló üvegek ellenállási szintjét.

A biztonsági fóliával utólag szerelt üvegfelületek, illetve a felsorolt rétegelt üvegek önmagukban rács kiváltására nem alkalmasak! Egyedi biztosítói kockázat-elbírálással esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem alkotó elemeként a rács helyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. E kockázatvállalási feltételt a biztosítótársaságok saját szabályzatukban rögzítik. A bemutatott termékek alkalmazásának lehetőségéről biztosítási szerződéskötéskor a szerződő feleknek kell megállapodni.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a biztonsági üveg támadás felőli oldalát egyértelműen azonosítható jelzéssel kell ellátni;
- épületüveg telepítése a védett tér irányából történhet;
- az üveglap rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy az legalább egyenértékű legyen az üveg ellenálló képességével.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt;

Telepítés helye:

időpontja:

Üveg gyártási ideje:

 mennyisége: m²

Telepítést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> 3 – 0,38 – 3 mm méretű ragasztott biztonsági üveg; síküveg – PVB fólia – síküveg összetétellel	Egyedi elbírálás Védelmi képessége egyenértékű az utólagosan, biztonsági fóliával felszerelt nyílászáró-üveggel. Egyedi biztosítói kockázat-elbírálással az ablak-fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem alkotó elemeként a rács helyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. A kockázatvállalási feltételt a biztosítótársaságok saját szabályzatukban rögzítik. Alkalmazásának lehetőségéről biztosítási szerződéskötéskor a szerződő félnek kell megállapodni.
<input type="checkbox"/> 4 – 0,38 – 4 mm méretű ragasztott biztonsági üveg; síküveg – PVB fólia – síküveg összetétellel	
<input type="checkbox"/> 5 – 0,38 – 5 mm méretű ragasztott biztonsági üveg; síküveg – PVB fólia – síküveg összetétellel	
<input type="checkbox"/> 4 – 0,76 – 4 mm jelölésű ragasztott biztonsági üveg; síküveg – PVB fólia – síküveg összetétellel	P2A (A1) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
<input type="checkbox"/> 5 – 0,76 – 5 mm jelölésű ragasztott biztonsági üveg; síküveg – PVB fólia – síküveg összetétellel	Részleges mechanikai védelem alkotóeleme Ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén elektronikai jelzőrendszerrel együttműködve.
<input type="checkbox"/> 6 – 0,76 – 6 mm jelölésű ragasztott biztonsági üveg; síküveg – PVB fólia – síküveg összetétellel	

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest, Pf. 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> 4 – 1,52 – 4 mm jelölésű ragasztott biztonsági üveg; síküveg – PVB fólia – síküveg összetétellel	P4A (A3) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány. Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces MABISZ áttörésgálassal rendelkező bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

A MABISZ VKB a Guardian Europe SA, valamint az AGC Flat Glass Europe által gyártott, a **MÁLYI GLASS Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2023. november 16.

.....
 UNIQA Bizt. Zrt.

.....
 GROUPAMA Biztosító Zrt.

.....
 MAGYAR POSTA/Bizt. Zrt.

.....
 GENERALI Biztosító Zrt.

.....
 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....
 ALFA Biztosító Zrt.

.....
 ORFK

.....
 MABISZ VKB elnök.

KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Z Á R A D É K

6246-10-3/20231116 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott ragasztott biztonsági üvegek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2023. november 16.